


## Absorptionsfaktor - Bordsskärm Dezibel

Vägd absorptionsfaktor 0,90, absorptionsklass A enligt ISO 354 och ISO 11654



Frekvens Hz

**zilenziO**  
Ljudmiljödesign

### Test gjort av:

Akustikverkstan AB

Stora Bryne

531 94 Järpås Sweden

Tel +46 510 911 44

pontus.thorsson@akustikverkstan.se